

# 適合同等証明書

Statement of Conformity Assessment

電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準及び同法第9条第2項の経済産業省令で定める基準（法第9条第1項第2号に係る検査に係るものに限る。）に適合していることを証明します。

I hereby certify that the product mentioned below complies with the technical requirements stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Electrical Appliances and Materials Safety Act (here under referred to as the Act) and the requirements defined by the ordinance of the Ministry of Economy, Trade and Industry based on Paragraph 2 of Article 9 of the Act (limited to Item 2 of Paragraph 1 of Article 9 for Inspection of the Act).

- 合格書番号: JCT15-121  
Statement Number
- 交付年月日: 2015年 7月 22日  
Effective Date
- 有効年月日: 2022年 7月 21日  
Date of Validity
- 申込者名:(Applicant)  
住所: 30 Bogang-ro 128 beon-gil, Byeokje Deokyang-gu, Goyang-shi, Gyeonggi-do, Korea, 412-510  
Address  
氏名又は名称: KWANGIL ELECTRIC CO., LTD  
Name
- 特定電気用品名: キャブタイヤコード  
Name of Product
- 型式の区分: 別紙のとおり  
Type Classification See attached "type Classification"
- 製造工場名:(Manufacturer)  
住所: 30 Bogang-ro 128 beon-gil, Byeokje Deokyang-gu, Goyang-shi, Gyeonggi-do, Korea, 412-510  
Address  
氏名又は名称: KWANGIL ELECTRIC CO., LTD  
Name
- 適用試験規格: 電気用品の技術基準を定める省令の解釈 別表第1  
Applied Standards for Testing
- 適合性検査の方法:(Testing Method for Conformity Assessment)
  - 試験用の特定電気用品については、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈に定める方法  
With respect to testing for Category A products, the testing method is based on the commentary of the technical requirements of the Electrical Appliance and Materials stipulated in the METI Ordinance.
  - 当該特定電気用品に係る届出事業者又は事業場における検査設備については、電気用品安全法施行規則別表第四の検査設備の欄に掲げる検査設備ごとに、それぞれ同表の技術上の基準の欄に掲げる方法  
With respect to inspection facilities required for Category A products at the factory, Testing Method described in the column of the technical requirements for each inspection facilities in the column of inspection facilities is shown in the Appendix 4 of Enforcement Regulations of the Act.
- 注意事項  
Notification
  - この適合同等証明書は、提出された試験用の電気用品に関して評価を行った上で交付したものであり、同一の型式の区分にある電気用品について電気用品安全法第8条第1項に規定する技術基準適合確認の義務を履行したことを示すものではありません。  
This statement is issued by the result of assessment on the product submitted for testing by applicant and not intended to verify that the applicant's duty of conformity on electrical appliance of identical type of classification stipulated in Paragraph 1 of Article 8 of Law is implemented.
  - この適合同等証明書は、別紙に記載されている型式の区分の範囲内及び区分の組み合わせについてのみ有効です。  
This statement is valid only for coverage and combination of classifications shown in the attached Type Classification.

一般社団法人 電線総合技術センター

Japan Electric Cable Technology Center

会長 名 海老沼 康光

Chairman Yasumitsu Ebinuma

〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-4-4

1-4-4 Shin-Miyakoda, Kita-ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-ken,

431-2103, Japan

## 型式の区分

型式の区分（合成樹脂系絶縁電線類）

キャブタイヤコード

証明書番号 JCT 15-121

要素	区分		
絶縁体の主材料	○	1	ビニル混合物のもの
		2	耐熱性ビニル混合物のもの
		3	ポリエチレン混合物のもの
		4	耐燃性ポリエチレン混合物のもの
		5	架橋ポリエチレン混合物のもの
		6	耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
		7	ポリオレフィン混合物のもの
		8	耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
		9	架橋ポリオレフィン混合物のもの
		10	耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
		11	その他のもの
外装の主材料	○	1	ビニル混合物のもの
		2	耐熱性ビニル混合物のもの
		3	耐燃性ポリエチレン混合物のもの
		4	耐燃性架橋ポリエチレン混合物のもの
		5	耐燃性ポリオレフィン混合物のもの
		6	耐燃性架橋ポリオレフィン混合物のもの
		7	その他のもの
導体の種類	○	1	A種のもの
		2	その他のもの
線心の構造	○	1	同一のもの
		2	異なるもの
耐震性		1	あるもの
	○	2	ないもの
金属製の導体補強線		1	あるもの
	○	2	ないもの

備考) ○を付したものが該当する要素による区分である。